

安阳滑县陈玉庄110kV 输变电工程

公众参与说明

国网河南省电力公司安阳供电公司

二〇一九 年 十 二月

目 录

1、概述	1
1.1 公众参与的目的	1
1.2 公众参与对象和方式	1
2、首次环境影响评价信息公开情况	2
2.1 公开内容及日期	2
2.2 公开方式	5
2.3 公众意见情况	6
3、征求意见稿公示情况	6
3.1 公示内容及时限	6
3.2 公示方式	7
3.3 查阅情况	11
3.4 公众提出意见情况	12
4、其他公众参与情况	12
5、公众意见处理情况	12
6、报批前公开情况	12
6.1 公示内容及时限	12
6.2 公开方式	13
7、诚信承诺	15

1、概述

公众参与是项目建设单位同项目所在地公众之间的一种双向交流。其目的是让公众了解项目以及项目对周围环境可能产生的影响，同时听取公众对项目建设意见和建议，让公众在项目筹建阶段便参与进来，协调建设单位与当地居民的关系，使项目能被公众充分认可，在取得良好的经济效益、环境效益的同时，获得稳定的社会效益。

1.1 公众参与的目的

《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条规定：“除国家规定需要保密的情形外，对环境影响可能造成重大影响、应当编制环境报告书的建设项目，建设单位应当在报批建设项目环境影响报告书前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众的意见”。

建设单位非常重视公众参与的作用，并对此开展了较为全面详细的公众参与活动，通过公众参与的调查研究，了解公众对该项目的认识程度，反馈给建设单位和工程设计单位，使工程的规划和设计更加完善合理，最大限度地减少工程对环境的影响。

1.2 公众参与对象和方式

1.2.1 公众参与的对象

公众参与的对象主要是建设项目周围可能受影响的对象，包括项目周边距离较近的村庄。本次公众参与的对象主要包括：本工程新建陈玉庄 110kV 变电站工程评价范围、牛平 110kV 变电站 110kV 出线间隔扩建工程评价范围、新建牛平变电站～陈玉庄变电站 110kV 线路工程评价范围内居民。同时征求政府管理部门和相关领域专家的意见。

1.2.2 参与方式

公众参与调查的形式和内容是否全面合理和符合项目实际，会直接影响调查结果的真实性、可靠性和环评报告的说服力。根据生态环境部《环境影响评价公众参与办法》有关要求，并结合工程实际，本次评价采取了以下方式进行公众参与。

考虑到本项目对周围距离较近的村庄可能产生影响，本项目进行两次公示。

第一次公示采用网上公示：在安阳论坛网站进行公示。

第二次公示采取网上公示、报纸公示及现场公示相结合的公示方式：在安阳论坛网站进行公示，同时在本项目所在地附近现场张贴环境信息公告，期间在东方报纸分别刊

登了两次项目环境信息告知公众项目环境影响评价征求意见稿的查阅方式及公众意见反馈方式等。公众参与的方式具体情况见表 1-1。

表 1-1 公众参与的方式

形式		时间	地点	参与人员
第一次公示	网上公示	2019 年 1 月 8 日	安阳论坛网站	关心项目建设的人员
第二次公示	网上公示	2019 年 3 月 15 日 -2019 年 3 月 28 日	安阳论坛网站	关心项目建设的人员
	现场公告	2019 年 3 月 17 日 -2019 年 3 月 30 日	距离本项目较近村庄	附近村民、建设单位
	报纸公示	2019 年 3 月 16 日 2019 年 3 月 20 日	东方今报	关心项目建设的人员

2、首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》对公众参与方式的要求，本次评价进行了两次公众参与公示。第一次公示是接到环评工作委托（2019 年 1 月 3 日）后 7 个工作日内，国网河南省电力公司安阳供电公司于 2019 年 1 月 8 日在安阳论坛网站发布了本项目第一次信息公告，以便公众在较早时间了解本项目情况，及时提出相关意见。公告告知公众建设单位和环评单位联系方式、项目名称及概要、环境影响评价工作程序及工作内容、征求公众意见的主要事项、公众意见反馈方式等情况。公示具体内容见表 2-1。

表 2-1 第一次公示内容

安阳滑县滑县西 220 千伏输变电工程等 11 个项目环境影响评价信息公示 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》的相关规定，国网河南省电力公司安阳供电公司委托湖北君邦环境技术有限责任公司对其安阳滑县滑县西 220 千伏输变电工程等 11 个项目开展环境影响评价，现将建设项目相关环境影响评价信息向公众公示如下： 一、建设项目名称、选址选线及建设内容 （1）安阳滑县滑县西 220 千伏输变电工程①新建滑县西 220kV 变电站，站址位于滑县王庄镇，西距国道 230 约 35m，北距柴郎柳村约 600m。主变规模最终 3×180MVA，本期 1×180MVA；②新建朝歌变~滑县变 π 入滑县西 220kV 线路路径全长为 15.5km，其中 15.1km 采用同塔双回路架设，0.4km 采用单回路架设，线路全线位于滑县境内走线；③新建朝歌变~蓝旗变 π 入滑县西 220kV 线路路径全长为 12.6km，其中 12.2km 采用同塔双回路架设，0.4km 采用单回路架设，线路全线位于滑县境内走线。 （2）安阳汤阴易都~卫河 110kV 线路工程：①新建易都~卫河变 II 回 110kV 线路工程：新建线路起于 220kV 易都变，止于 110kV 卫河变，线路路径全长 23km，利用已建成线路 2.0km（易都变出口 0.5km，卫河变出口 1.5km），新建线路长度为 21km，单回路架设，线路全线位于汤阴县境内走线；②新建易都变-卫河变 T 接菜园变 110kV 线路工程：新建起于新建线路 T 接点，

止于 110kV 菜园变电站外终端塔，采用单回路架设，新建线路路径全长均为 0.5km，线路全线位于汤阴县境内走线；③220kV 易都变电站 110kV 间隔扩建工程：本期易都变扩建 1 个 110kV 出线间隔，在变电站内预留场地进行，不新征土地；④110kV 卫河变电站 110kV 间隔扩建工程：本期卫河变扩建 1 个 110kV 出线间隔，在变电站内预留场地进行，不新征土地。

(3) 安阳汤阴扁鹊 110kV 输变电工程：①110kV 扁鹊变电站新建工程：新建 110kV 扁鹊变电站，站址位于安阳市汤阴县伏道镇东南方向，大性南村西南侧约 800m。规划主变终期规模为 3×50MVA，本期主变规模为 1×50MVA，终期 110kV 出线 4 回，本期 110kV 出线 2 回，户外布置；②易都变~扁鹊变 I、II 回 110kV 线路工程：新建两回线路起于 220kV 易都变，止于 110kV 扁鹊变，采用单回路架设，线路路径全长均为 5.22km，其中 4.9km 采用架空线路，0.32km 采用电缆敷设，线路全线位于汤阴县境内走线；③220kV 易都变电站间隔扩建工程：本期易都变扩建 2 个 110kV 出线间隔，在变电站内预留场地进行，不新征土地。

(4) 安阳汤阴县鼎盛变电源加强 220 千伏线路改造工程：1、鼎盛 220kV 变电站改造工程：本期拆除鼎盛变 220kV 出线间隔 1 个，新建户外 GIS 出线 6 回，本期出线 3 回（其中至汤阴变 2 回，至茂元变 1 回）；本期将 110kV 鼎精线、110kV 鼎邴线、110kV 汤云线由向南架空出线改为电缆出线。2、本工程 220kV 线路改造部分：①汤阴-鼎盛 220kV 线路改造和汤阴-鼎盛第二回 220kV 线路工程：新建线路路径全长 1.7km，其中同塔双回线路（双侧挂线）路径长度 1.0km、更换已建同塔双回单回导线（西侧）路径长度 0.7km，线路全线位于汤阴县境内走线。②汤阴—茂元 π 入鼎盛变 220kV 线路东 π 段工程：新建单回线路全长 0.9km，补挂拟建同塔双回线路导线路径长度 0.6km，线路全线位于汤阴县境内走线。③汤阴—易都 I 回 220kV 线路工程：新建单回线路路径全长 0.3km，其中利用已建同塔双回线路更换导线路径长度 0.04km、利用已建同塔双回线路本期单侧挂线路径长度 0.26km，线路全线位于汤阴县境内走线。3、本工程 110kV 线路改造部分：①汤阴—大云 110kV 线路改造工程：新建单回线路路径全长 2.3km，其中单回角钢塔线路路径长度 0.6km、双回钢管杆线路路径长度 0.6km、单回电缆线路路径长度 1.1km(0.3km+0.8km)，线路全线位于汤阴县境内走线。②鼎盛-精忠和鼎盛-邴南 110kV 线路改造工程：新建双回电缆线路路径全长 0.3km，线路全线位于汤阴县境内走线。

(5) 安阳汤阴县鑫贞德智能电站 110 千伏送出工程：新建线路起于 110kV 升压站，止于 220kV 汤阴变。线路路径全长 14.8km，其中新建单回路架空线路 3.9km，利用华能风电一期备用侧 10.3km，新建单回路电缆 0.6km，线路全线位于汤阴县境内走线。

(6) 安阳汤阴华能二期 50MW 风电 110kV 送出工程：新建线路起于 110kV 升压站，止于 110kV 卫河变。新建线路路径全长 12.4km，均为单回架空线路，线路全线位于汤阴县境内走线。

(7) 安阳滑县长青生物质 35 兆瓦 110 千伏送出工程：①新建安阳滑县长青生物质 35 兆瓦 110 千伏送出工程：线路起于长青热电厂 110kV 配电装置出线间隔构架，止于 110kV 慈高变。新建线路路径全长 5.8km，均为单回路架空线路，线路全线位于滑县境内走线。②间隔扩建工程：本期在慈高变 110kV 侧北数第一出线间隔位置新建 1 个出线间隔，工程于围墙内建设，不新增用地。

(8) 安阳滑县陈玉庄 110kV 输变电工程：①新建陈玉庄 110kV 变电站工程：站址位于滑县半坡店乡陈玉庄村东约 500 米、严庄村西约 500 米。变电站南围墙距站址南侧水泥路约 20m。主变规划容量为 3×50MVA，规划 110kV 出线 4 回。本期建设主变容量为 1×50MVA，110kV 出线 1 回。②牛平 110kV 变电站间隔扩建工程：本期牛平变电站扩建 1 个 110kV 出线间隔至陈玉庄变，占用牛平变 110kV 配电装置北数第 1 出线间隔，间隔扩建工程位于围墙内进行，不新征土地。③新建牛平变电站~陈玉庄变电站 110kV 线路工程：新建线路路径全长 11km，单回路架设，线路全线位于滑县境内走线。

(9) 安阳滑县唐尔庄 110kV 输变电工程：①新建唐尔庄 110kV 变电站工程：站址位于安阳市滑县四间房乡东南约 1.45 千米，唐尔庄村南约 680 米，潘寨村西约 800 米，西侧紧邻 X002

县道，变电站南围墙距站址南侧金堤河水泥路约 35 米。主变规划容量为 3×50MVA，规划 110kV 出线 4 回。本期建设主变容量为 1×50MVA，110kV 出线 2 回。②220kV 瓦岗变 110kV 间隔扩建工程：本期瓦岗变扩建 1 个 110kV 出线间隔至唐尔庄变（唐尔庄 I 回），占用瓦岗变 110kV 配电装置北数第四出线间隔；原至大寨变 II 回出线间隔调整至唐尔庄变（唐尔庄 II 回），占用瓦岗变 110kV 配电装置北数第五出线间隔，间隔扩建工程位于围墙内进行，不新征土地。③新建唐尔庄 110kV 变~瓦岗变 110kV 线路工程：新建线路路径全长 8.1km，同塔双回架设，线路全线位于滑县境内走线。

（10）安阳滑县卫西 110kV 输变电工程：①新建卫西 110kV 变电站工程：站址位于滑县城关镇大吕庄东约 150m，变电站西围墙距站址西侧的文明大道中心线约 50m，变电站南围墙距站址南侧的北环路中心线约 650m。主变规划容量为 3×63MVA，规划 110kV 出线 4 回；本期建设主变容量为 1×63MVA，110kV 出线 3 回。②新建卫西变 π 接滑县变~道口变 II 回 110kV 线路工程：线路路径全长 0.78km。其中 0.6km 四回路架设（占用其中两回），0.1km 单回架设，电缆段路径长 0.08km，线路全线位于滑县境内走线。③新建卫西变 T 接滑县变~道口变 I 回 110kV 线路工程：线路路径全长 0.756km。其中 0.6km 四回路架设（占用其余两回），0.09km 双回路架设（双侧挂线，一回备用），电缆段路径长 0.066km，线路全线位于滑县境内走线。

（11）郑济铁路河南安阳滑县后吾旺村牵引站 220 千伏外部供电工程：①新建恩荣变~后吾旺村牵引站 220kV 线路工程：线路路径全长 20.9km，单回路架设，线路位于鹤壁市、滑县境内走线。②新建瓦岗变~后吾旺村牵引站 220kV 线路工程：线路路径全长 25.5km，单回路架设，线路全线位于滑县境内走线。③变电站间隔扩建工程：恩荣变、瓦岗变各扩建 1 个 220kV 出线间隔，间隔扩建工程位于变电站围墙内进行，不新征土地。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：国网河南省电力公司安阳供电公司

地址：河南省安阳市殷都区中州路

联系人：韩工

联系电话：0372-3903645

邮编：455000

三、环境影响报告表编制单位名称和联系方式

评价单位：湖北君邦环境技术有限责任公司

地址：湖北省武汉市江汉区发展大道 176#兴城大厦 A501 室

联系人：肖工 电话：027-65681126

电子邮箱：402090007@qq.com

四、公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

五、提交公众意见表的方式和途径

即日起，公众可采取向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件等方式，发表对工程建设及环评工作的意见看法，发表意见的同时应提供详尽的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

在本项目环评报告表征求意见稿编制过程中，公众均可提出与环境影响评价相关的意见。

建设单位将在本工程环境影响评价公众参与说明中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向项目的设计单位和政府环保部门反映。

注：请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

2.2 公开方式

2.2.1 网络公开

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，本次公众参与网站公开选取建设项目所在地公共媒体网站安阳论坛进行信息公告。

我单位于2019年1月8日在安阳论坛网站发布了本项目第一次环境信息公告，网址为（<http://www.aylt.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=666570>）。网络公示截图见图2-1。



图2-1 本项目环境影响第一次信息公告

2.3 公众意见情况

我单位在第一次信息公告期间未收到公众对本工程建设的相关意见及建议。

3、征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，在本项目环境影响评价报告征求意见稿完成后，我单位于2019年3月15日，在安阳论坛网上对本项目进行了环境影响评价第二次信息公告以及征求意见稿公示，同时在本项目附近张贴了项目环境影响评价信息公告，并于2019年3月16日和3月20日在东方今报进行了两次信息公示，明确告知公众获取环境影响评价报告征求意见稿的方式及公众意见反馈方式。第二次公示具体内容见表3-1。

表 3-1 第二次公示内容

安阳滑县滑县西 220 千伏输变电工程等 7 个项目环境影响评价公众参与信息公示 按照生态环境部印发的《环境影响评价公众参与办法》（部令第 4 号）的要求，现将安阳滑县滑县西 220 千伏输变电工程、安阳汤阴易都~卫河 110kV 线路工程、安阳汤阴扁鹊 110kV 输变电工程、安阳汤阴华能二期 50MW 风电 110kV 送出工程、安阳滑县陈玉庄 110kV 输变电工程、安阳滑县唐尔庄 110kV 输变电工程、郑济铁路河南安阳滑县后吾旺村牵引站 220 千伏外部供电工程等七个项目环境影响评价事宜进行信息公开，内容如下： 一、征求意见的公众范围 项目周边可能受其环境影响的公民、法人和其他组织。 二、环评报告全文获取途径 公众可联系建设单位获取环评报告全本纸质版，也可从网络获取电子版，网络获取链接：http://www.gimbol.cn 三、公众提出意见的方式和途径 建设单位：国网河南省电力公司安阳供电公司 联系人：韩工 联系电话：0372-3903645 邮 箱：hanguangfine@163.com 评价单位：湖北君邦环境技术有限责任公司 联系人：范工 联系电话：027-65681126 邮 箱：975328673@qq.com 四、公众提出意见的主要方式 1、形式：您对本项目如有意见或建议，可以采取发传真、寄信或发电子邮件等书面形式将《建设项目环境影响评价公众意见表》提交给建设单位。 《建设项目环境影响评价公众意见表》获取链接：http://www.gimbol.cn 2、公众提出意见的起止时间：2019 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 28 日

3.2 公示方式

3.2.1 网络公开

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，本次公众参与网站公开选取建设项目所在地公共媒体网站安阳论坛进行信息公告。

2019年3月15日，我单位在安阳论坛网站发布了本项目第二次环境信息公告，网址为（<http://http://www.aylt.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=668297>），同时上传了本项目环境影响评价报告表征求意见稿。网络公开截图见图3-1。




图3-1 本项目环境影响第二次信息公告（网络公开）

3.2.2 报纸公示

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，本次公众参与报纸公示选取由河南电视台主管主办的东方今报进行信息公示。

为了让公众更好地了解本工程环境影响评价过程中，我单位分别于2019年3月16日和在2019年3月20日《东方今报》上刊登了《安阳滑县滑县西220千伏输变电工程等7个项目环境影响评价公众参与信息公示》（包含本项目）。报纸公示截图见图3-2和图3-3。

河南移动发布五大服务承诺 “3·15”移动服务再升级

[illegible]

■ 员工新闻职业道德监督电话: 60609098 ■ 总编室 60609098 ■ 办公室 60609098 ■ 新闻传真 60609001 ■ 广告热线: 65950988 (以上电话区号均为 0371) ■ 网址: www.jinbw.com.cn
 ■ 本报地址: 郑州市航海东路 1206 号中原福地基地三层 ■ 邮编: 450000 ■ 广告经营许可证号: 410000300001102 ■ 河南省广播电视报业有限公司印 ■ 全年订价: 360 元 ■ 零售价: 2.00 元

9

3.2.3 现场公告张贴

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，本次公众参与在建设项目所在地周边较近的村庄采取了张贴公告的方式进行信息公告。

为了让工程所在地附近的公众更好地了解本工程，本次公众参与调查在工程所在区域现场进行了张贴信息公告。现场张贴公告地点和时间见表 3-2，现场张贴情况见图 3-5。

表 3-2 现场张贴公告地点和时间汇总

序号	现场张贴公告地点	公示时间
1	聂家寨村	2019-3-17~2019-3-30
2	古柳树村	2019-3-17~2019-3-30



图3-5 本项目环境影响第二次信息公告（现场公示）

3.3 查阅情况

我单位及环境影响评价单位在公示期间接受公众查看环境影响评价征求意见稿纸

板报告表的请求，期间未收到关心项目建设情况的公众请求查阅纸板报告表的请求。

3.4 公众提出意见情况

我单位于项目征求意见期间未收到来自项目建设地周围村庄公众意见表。

4、其他公众参与情况

本工程在环境影响方面未收到公众的质疑性意见，因此我单位未组织开展深度公众参与。

5、公众意见处理情况

我单位在本项目信息公开期间未收到关于本项目的公众反馈意见。

6、报批前公开情况

6.1 公示内容及时限

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，本次公众参与网站公开选取建设项目所在地公共媒体网站安阳论坛进行报批前公示。

2019年12月19日，我单位在安阳论坛网站上对本项目进行了报批前公示。报批前公示具体内容见表6-1。

表 6-1 报批前公示内容

关于国网河南省电力公司安阳供电公司安阳滑县陈玉庄 110kV 输变电工程等三个项目 环境影响评价信息公示 1、项目概况 （1）项目名称：安阳滑县陈玉庄 110kV 输变电工程 工程组成：①陈玉庄 110kV 变电站新建工程：新建陈玉庄 110kV 变电站站址位于滑县半坡店镇陈玉庄村东约 500m，严庄村西约 500m。规划主变终期规模为 3×50MVA，本期主变规模为 1×50MVA，终期 110kV 出线 4 回，本期 110kV 出线 1 回，主变户外布置，围墙内占地面积 4212m²；②牛平 110kV 变电站 110kV 出线间隔扩建工程：本期牛平变扩建 1 个 110kV 出线间隔，扩建工程在变电站内预留场地进行，不新征土地；③新建牛平变~陈玉庄变 110kV 线路工程：新建线路起于牛平 110kV 变电站，止于陈玉庄 110kV 变电站，线路路径全长 11km，采用单回路架设，导线型号为 2×JL/G1A-240/30 型钢芯铝绞线。 （2）项目名称：瑞祥 110kV 变电站 1 号主变扩建工程 工程组成：本期扩建主变规模为 1×50MVA，扩建工程在围墙内预留位置进行，不新征土地。 （3）项目名称：河南安阳滑县瓦岗~大寨第二回 110 千伏线路工程 工程组成：①间隔扩建工程：本期瓦岗变、大寨变各扩建 1 个 110kV 出线间隔，间隔扩建工程位于变电站围墙内进行，不新征土地。②新建瓦岗变~大寨变第二回 110 千伏线路工程：新建瓦岗变~大寨变第二回 110 千伏线路工程：线路起于 220kV 瓦岗变电站，止于 110kV 大寨变电站，新建线路路径全长为 12.5km，单回路架设，导线型号为 2×JL/G1A-240/30 钢芯铝绞线。 2、征求意见的公众范围 项目周边可能受其环境影响的公民、法人和其他组织。 3、环评报告全文获取途径 公众可联系建设单位获取环评报告全本及公参说明纸质版，也可从网络获取电子版，网络获取链接：http://www.gimbol.cn 4、公众提出意见的方式和途径 建设单位：国网河南省电力公司安阳供电公司 联系人：韩工 联系电话：0372-3903645 邮 箱：hanguangfine@163.com 评价单位：湖北君邦环境技术有限责任公司 联系人：冯工 联系电话：027-65681126 邮 箱：2939235359@qq.com 5、公众提出意见的主要方式 您对本项目如有意见或建议，可以采取发传真、寄信或发电子邮件等书面形式反馈给建设单位。

6.2 公开方式

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，本次公众参与网站公开选取建设项目所在地公共媒体网站安阳论坛进行报批前公示。

我 单 位 于 2019 年 12 月 19 日 在 安 阳 论 坛 网 站
(<http://www.aylt.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=607403>) 发布了本项目报批前公示。网络公示截图见图5-1。



图 6-1 本项目报批前公示

7、诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在安阳滑县陈玉庄 110kV 输变电工程环境影响报告编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告表中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《安阳滑县陈玉庄 110kV 输变电工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由国网河南省电力公司安阳供电公司 承担全部责任。

承诺单位：国网河南省电力公司安阳供电公司

承诺时间：2019 年 12 月 20 日